BOX ARRIVO CON SEZIONATORE SOTTO CARICO

BOX PROTEZIONE TRASFORMATORE 25 kVA CON SEZIONATORE SOTTO CARICO E FUSIBILI

BOX TRASFORMATORE 25 kVA

BOX PROTEZIONE TRASFORMATORE 315 kVA CON SEZIONATORE E VOLUME OLIO RIDOTTO

BOX RISALITA SBARRE

BOX TRASFORMATORE 315 kVA

BOX MT/BT

DIVISORI CAPACITIVI

ST 24 kV 400 A

TO

ISOLRC 2-12 24 kV 400 A

ST 24 kV 400 A

INGRESSO ENEL

BA

ISOLRC 2-12 CON FUSIBILI

ST 24 kV 400 A

R

25 kVA

BA

ISOLRC 305 24 kV 400 A

VOR SACE G30 A 24 kV 350 MVA

ST 24 kV 400 A

R

315 kVA

QUADRO GENERALE BT

C

C

BA

F

CV

V

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE SACE DN 100 4×60 A

Id

A

CONDENSATORI RIFASAMENTO A VUOTO TRASFORMATORE

C

C

BA

F

CV

V

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE A TOROIDE SACE N 630 3×630 A

Id

A

CONDENSATORI RIFASAMENTO A VUOTO TRASFORMATORE

INTERRUTTORI AUTOMATICI

FM 32 A 380 V

FM 32 A 380 V

FM 20 A 220 V

FM 20 A 220 V

FM 20 A 220 V

FM 20 A 220 V

PRESE ED ILLUMINAZIONE

QUADRI COMANDO POMPE

SEZIONATORE SACE 3×250 A

QUADRO COMANDO POMPA 1

QUADRO COMANDO POMPA 2 FUTURA

QUADRO COMANDO POMPA 3 FUTURA

ST SEZIONATORE TERRA

FUSIBILE

C RELÈ CARTELLINO

BA BOBINA D'APERTURA

R RELÈ BUCHHOLZ

TERMOMETRO

V VOLTMETRO

COMMUTATORE VOLMETRICO

A AMPEROMETRO

ALLARME

VIETATA LA RIPRODUZ. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA FLYGT ITALIA S.P.A.

FLYGT ITALIA S.P.A.

FLYGT

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO FERRARESE

schema elettrico

DIS.	CONTR.	APPR.	SCALA	DATA	MODIFICHE	DATA	DIS. N.	tav.
F				26.1.87			E 86065	4